



BattMan Energy
Att: Morten Thomsen Dahl
Balticagade 15C 1
8000 Aarhus C


Center for By og Land
Kontaktperson Oliver Haagen
Zachrau
olhaz@fredensborg.dk

Sagsnr. 25/16065
18. december 2025

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nedgravning af kabel i beskyttet eng på matr.nr. 9cz, Dageløkke By, Humlebæk.

Fredensborg Kommune har den 6. oktober 2025 modtaget ansøgning om dispensation til nedgravning af et forsyningskabel gennem en § 3-beskyttet eng på matr.nr. 9cz, Dageløkke By, Humlebæk, som led i etableringen af et batterilagringsanlæg.

Projektet indgår som en del af den kritiske energinfrastruktur og har til formål at sikre stabil og hurtig systemydelse til elnettet. Ansøgningen er derfor behandlet som et anlæg af samfundsmæssig betydning.



Kort 1 - Oversigtskort over kabeltracé

Afgørelse

Fredensborg Kommune meddeler hermed dispensation til nedgravning af kabel gennem den § 3-beskyttede eng, idet projektet vurderes at være nødvendigt for etablering af kritisk energinfrastruktur, og idet alternative løsninger er vurderet ikke at kunne gennemføres uden større indgreb eller uforholdsmæssige konsekvenser.

Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 med henvisning til § 3.

Arbejdet må først påbegyndes, når:

- klagefristen på fire uger er udløbet, eller
- en eventuel klagesag er afsluttet.

Dispensationen er gældende i 3 år fra afgørelsesdatoen, herefter skal der søges om en ny dispensation.

Dispensationen gives på følgende vilkår:

1. Al kørsel i engen skal ske på køreplader og arbejdsarealet skal begrænses til det teknisk nødvendige.
2. Alt materiel skal opbevares udenfor den beskyttede naturtype.
3. Graveprofilen skal holdes så smalt som muligt, og må ikke overstige 1,5 meter.
4. Udgravet materiale skal enten oplagres udenfor engen, eller opbevares på kanten af graveprofilen.
5. Overskydende jord skal bortskaffes fra arealet.
6. Efter kabelnedgravningen skal terræn reetableres til oprindeligt niveau uden tilførsel af jordmateriale udefra.
7. Vegetation skal reetablere sig naturligt. Dvs. der må ikke sås frøblandinger.
8. Der må ikke ske ændringer i vandstanden eller dræningsforhold i engen. Eksisterende hydrologi skal opretholdes.
9. Hvis der stødes på dræn under gravningen, skal disse noteres og reetableres efter gravearbejdet. Dette skal dokumenteres til kommunen.
10. Arbejdet skal være færdiggjort indenfor 15. marts, af hensyn til padder og andre bilag IV-arter.
11. Kommunen skal underrettes skriftligt mindst 14 dage før arbejdet påbegyndes, så tilsyn kan gennemføres.
12. Evt. fund af fortidsminder skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland i henhold til museumslovens § 27.

Beskrivelse af projektet

Batterilagringsanlægget leverer systemydelser til elnettet, herunder frekvens- og spændingsregulering. For at sikre anlæggets funktion og driftssikkerhed er det nødvendigt med et kort, sikkert og robust kabeltracé mellem anlæg og transformerstation.

Projektet omfatter nedgravning af et højspændingskabel fra et batterilagringsanlæg ved Kromosevej 7 til en transformerstation syd for anlægget.

Kablet føres gennem et mindre areal af en § 3-beskyttet eng på matr.nr. 9cz.

Der graves ét smalt tracé, og arbejdet udføres med let materiel (ca. 14 tons).

Arbejdsområdet etableres med køreplader, så kørsel i vegetationen minimeres.

Det samlede indgreb forventes at kunne gennemføres på relativt kort tid.

Tre alternative linjeføringer, samt styret underboring er vurderet i det indsendte materiale. Redegørelsen og drøftelser på afholdt møde med BattMan Energy, DI-Teknik og CJ a/s, indgår i kommunens vurdering.

Beskyttede ferske enge

Efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, nr. 4, må der ikke foretages ændring i tilstanden af ferske enge, når sådanne naturtyper enkeltvis eller sammen med andre naturtyper er større end 2.500m².

Små biotoper, der er mindre end 2.500 m², er i øvrigt omfattet af beskyttelsesordningen, hvis de støder op til eller indgår i arealer med andre beskyttede naturtyper, og det samlede areal er 2.500 m² eller derover, jf. "mosaikbestemmelsen" i lovens § 3, stk. 2.

Det betyder, at områdets tilstand ikke må ændres uden kommunens dispensation. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra loven.

Kriterier for registrering af natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 fremgår bl.a. af registreringsvejledningen og vejledningen om beskyttet natur.

Det, der bl.a. er afgørende for om et areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er hvorvidt, der har udviklet sig et dyre- og planteliv karakteristisk for beskyttet natur.

Ferske enge skabes ved menneskets påvirkning. Enge kan således være dannet ved slåning eller græsning af naturlige kærsamfund eller ved fældning af elle-, aske-, birke- eller pilledominerede sumpskove med efterfølgende slåning eller græsning. Den menneskelige påvirkning ved slåning, græsning og evt. omlægning og gødskning kan være mere eller mindre intensiv, hvorved der dannes de såkaldte naturenge og kulturenge.

Naturenge er relativt fugtige, aldrig eller sjældent omlagte ferske enge med græsning eller høslæt og en dominans af vilde græsser og urter. Naturenge er generelt artsrige og indeholder en række sjældne og fåtallige plante- og dyrearter. Kulturenge er ferske enge, som regelmæssigt bliver omlagt, navnlig for at sikre bedre græsningsmuligheder. Kulturenge vil ofte være mindre artsrig end naturenge.

Naturbeskyttelsesloven sonderer ikke mellem natureng og kultureng. Begge typer ferske enge er beskyttet, hvis de opfylder lovens kriterier herom.

Begrundelse for dispensation

Kommunen kan dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis et projekt er samfundsmæssigt nødvendigt, og hvis indgrebet kan gennemføres uden væsentlig forringelse af naturtilstanden.

I denne sag er følgende forhold lagt til grund for afgørelsen:

Vurdering af mulige alternativer

Ansøger har dokumenteret 3 alternative tracéer, herunder linjeføring langs Hørsholmvej/Kromosevej og styret underboring.

Styret underboring

Ansøger har fremsendt 2 tracéer for styret underboring. Følgende gør sig gældende for begge underboringer.

Underboring gennem den ferske eng kræver:

- Etablering af store start- og modtagehuller.
- Kørsel med tungt materiel gennem engarealet.
- Rydning af vegetation for at gøre plads til boremaskiner.

- Risiko for blowout og udslip af borevæske i engen og nærliggende mose. Dette indebærer større risiko for skade på vegetation- og strukturforhold samt hydrologi, end gravning. Underboring vurderes derfor som værende mere indgribende.

Kabeltracé langs vejarealer

Placering langs Hørsholmvej og Kromosevej vil kræve:

- Omfattende omlægning af eksisterende gasledninger, elkabler og telekabler.
- Langvarigt gravearbejde i vejrabatter og vejkanter.
- Betydelige trafikale gener.
- Driftsmæssige risici.
- Markant længere kabellængde (200 meter længere kabel), øget energitab og et væsentligt større CO₂-aftryk.
- Projektøkonomi forøges med 300%.

Dette tracé vurderes ikke teknisk eller miljømæssigt bedre end det ansøgte.

Kommunen vurderer, at de alternative løsninger enten medfører større påvirkning af den §3-beskyttede natur, indebærer væsentlige tekniske og driftsmæssige risici eller vil medføre betydelige meromkostninger, længere anlægsperiode og øget kompleksitet, som ikke står mål med den begrænsede naturmæssige gevinst.

Samlet vurdering

Det ansøgte tracé vurderes på den baggrund at være den mindst indgribende løsning blandt de teknisk reelt mulige alternativer.

- Kommunen vurderer samlet set, at projektet er nødvendigt for etablering og drift af kritisk energiinfrastruktur. Hensynet til forsyningssikkerhed og stabil drift af elnettet tillægges i denne sag afgørende vægt.
- Alternative linjeføringer vil medføre større påvirkning af den beskyttede naturtype.
- Påvirkningen af engen er kort og midlertidig og kan afbødes med vilkår.

På denne baggrund kan der meddeles dispensation, når vilkårene overholdes.

Internationale beskyttelsesområder

Projektområdet ligger mere end 4000 meter fra Natura 2000-område nr. 131, Gurre Sø, jf. Miljøministeriets Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Se www.retsinfo.dk). Det er kommunens vurdering, at kabelnedgravningen i den ferske eng, ikke vil medføre forringelser eller væsentlige forstyrrelser af de særligt beskyttede naturforhold i internationale naturbeskyttelsesområder. Her ligger særligt afstanden til Natura 2000-området til grund for vurderingen, og at projektet ikke medfører påvirkninger, som kan have betydning for udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

I EU-habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, se bilag 1, hvis levesteder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen af dyrene omfatter både ynglesteder, rastesteder, fødesøgningssteder, overvintningssteder m.m.

I EU-habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, som ikke må ødelægges. Et forbud mod ødelæggelse af planterne omfatter ligeledes planternes voksesteder.

Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre beskyttede områder.

Bilag IV-arterne, stor vandsalamander og spidssnudet frø samt flagermusarter, findes udbredt på egnede lokaliteter i Fredensborg Kommune. Projektet er tilrettelagt, således at anlægsarbejdet gennemføres på en måde og i en periode, hvor risikoen for påvirkning af bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder minimeres.

Under forudsætning af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med vilkårene i denne dispensation, vurderer kommunen, at projektet ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder.

Med tilpasningerne vurderer kommunen, at det ansøgte samlet set ikke vil have en betydelig negativ påvirkning på bilag IV-arterne og deres levested.

Fortidsminder

Hvis der findes spor af fortidsminder eller oldsager under arbejdet på ejendommen, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27 standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland (tlf. 72 17 02 40). Museet beslutter, hvornår I kan genoptage arbejdet.

Offentliggørelse

Dispensationen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk den 18. december 2025.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. § 78, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Klagen skal indgives senest den 15. januar 2026.

De, der kan klage, er:

Adressaten for afgørelsen (ansøger)

Ejeren af den ejendom, som afgørelsen handler om

Offentlige myndigheder,

Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Du klager via Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredensborg Kommune. Hvis Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Fredensborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen af meddelt jf. § 88 i naturbeskyttelsesloven.

Venlig hilsen

Oliver Haagen Zachrau
Center for By og Land
Team Vand og Natur

Kopi til orientering

Naturstyrelsen Nordsjælland
Dansk Botanisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening, afd. Nordsjælland
Friluftsrådet
Danmarks Sportsfiskerforbund
Hørsholm Egns Museum - Museum Nordsjælland